

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к порядку проведения мониторинга доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ**

1. Информация об объекте

Наименование: МБОУ СОШ №30

Место нахождения (адрес) – г. Новороссийск с.Абрау-Дюрсо ул.Островского,8

Форма собственности объекта- муниципальная собственность

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте – договор оперативного управления, ИНН 2315074987, т.275-005

Количество этажей здания- 3, этаж расположения объекта – с 1 по 3

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| 2.1. Участки и территории | | | | |
| Вход на территорию: | | | | |
| - ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 4.1.7; 5.1.4 |
| - высота порога или перепад у калитки | К | не более 1,4 - 1,5 см. | Соответствует | п. 4.1.8; 5.1.4 |
| Лестница на входе на территорию: | | | | |
| - высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см. | Отсутствует | Не требуется п. 4.1.12 |

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|---------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| - ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | | п. 4.1.12 |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. | О, С | наличие | | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м. | С | наличие | | п. 4.1.12 |
| - контрастная окраска краевых ступеней | С | наличие | | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: | К | наличие | Отсутствует | п. 4.1.14 Не требуется |
| - длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 x 1,5 м. | | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: | | | | |
| - вдоль обеих сторон | К, О | наличие | | п. 4.1.15 |
| - на высоте | К | 0,7 м. | | п. 4.1.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. | | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. | | п. 4.1.15 |
| Автостоянка | | | Отсутствует | Не требуется |
| Количество мест для транспорта инвалидов | О, С, Г, К | не менее 10% (но не менее 1) | | п. 4.2.1 |
| В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м. | К | 5% | | п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6 |
| Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание | К, О | не более 50 м. | | п. 4.2.2 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|---------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Обозначение места специальным знаком: | | | | |
| - на поверхности покрытия стоянки | О, С, Г, К | наличие | | п. 4.2.1; рис. Д.6 |
| - на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. | О, С, Г, К | наличие | | п. 4.2.1; рис. Д.6 |
| Съезд/заезд с тротуара на парковку: | | | | |
| - ширина | К | не менее 1,0 м. | | рис. Д.5 |
| - уклон | К | не более 10% | | п. 4.1.8 |
| - перепад высот в месте съезда | К | не более 1,5 см. | | п. 4.1.8 |
| Путь к входу в здание: | | | | |
| - указатели направления движения | К | наличие | Соответствует | п. 4.1.3 |
| - ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 4.1.7 |
| - продольный уклон пути движения | К | не более 5% | Соответствует | п. 4.1.7 |
| - высота бордюра по краям пешеходного пути | С | не менее 5,0 см. | Соответствует | п. 4.1.8 |
| Открытая лестница: | | | | |
| - высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см. | | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | | п. 4.1.12 |
| - поручни по обеим сторонам на высоте 90 см. | О, С | наличие | | п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м. | С | наличие | Соответствует | п. 4.1.12 |
| - контрастная окраска краевых ступе- | С | наличие | Отсутствует | п. 4.1.12 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| ней | | | | Требуется |
| Пандус, дублирующий открытую лестницу: | К | наличие | | п. 4.1.14 |
| - длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | | п. 4.1.14 |
| - уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 x 1,5 м. | | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: | | | | |
| - вдоль обеих сторон | К, О | наличие | | п. 4.1.15 |
| - на высоте | К | 0,7 м. | | п. 4.1.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. | | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. | | п. 4.1.15 |
| 2.2. Вход | | | | |
| Лестница на входе наружная: | | | | |
| - поручни по обеим сторонам | О, С | наличие | Соответствует | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - поручни на высоте | О, С | 90 см. | Соответствует | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) |
| - высота подъема ступеней | О, С | 12 – 15 см. | Соответствует | п. 4.1.12 |
| - ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | Соответствует | п. 4.1.12 |
| - единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | Соответствует | п. 4.1.12 |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе: | К | наличие | Отсутствует | п. 4.1.14 Требуется |
| - длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | | п. 4.1.14 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| - уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | | п. 4.1.14 |
| - свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 x 1,5 м. | | п. 4.1.15 |
| Поручни пандуса: | | | | |
| - вдоль обеих сторон | К, О | наличие | | п. 4.1.15 |
| - непрерывная поверхность по всей длине | К, О | наличие | | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) |
| - на высоте | К | 0,7 м. | | п. 4.1.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. | | п. 4.1.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. | | п. 4.1.15 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие | | п. 4.1.14; п. 5.2.13 |
| Входная площадка | | | | |
| Размер входной площадки: | | | | |
| - при открывании двери наружу | К | не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м. | Соответствует | п. 5.1.3 |
| - при наличии пандуса | К | не менее 2,2 x 2,2 м. | Не имеется | п. 5.1.3 |
| Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | Соответствует | п. 5.1.3 |
| Дверь входная наружная: | | | | |
| - ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | Соответствует | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Не соответствует | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | Соответствует | п. 5.1.5 Не требуется |
| Тамбур (глубина x ширина) | К | не менее | Имеется | п. 5.1.7; рис. Д. 10 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|---------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1,5 x 1,5 м. | | |
| Дверь входная внутренняя: | | | | |
| - ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | Соответствует | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | Отсутствует | п. 5.1.5 Не требуется |
| 2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-3 | | | | |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,5 м. | Соответствует | п. 5.2.1 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 5.2.1 |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 5.2.4 |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 5.2.4 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ: | | | | |
| - на стенах | С | не более 10 см. | Соответствует | п. 5.2.7 |
| - на отдельно стоящей опоре | С | не более 30 см. | Не соответствует | п. 5.2.7 |
| Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) | | | | |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | О, С | наличие | Не соответствует | п. 5.2.9 |
| Поручни с двух сторон лестницы | О, С | наличие | Не соответствует | п. 5.2.15 |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | Соответствует | п. 5.2.15 |
| Горизонтальное завершение поручня сверху и снизу с не травмирующим | С, О | не менее 30 см. | Не соответствует | п. 5.2.10 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| окончанием | | | | |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | С | наличие | Не соответствует | п. 5.2.16 |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу | С | наличие | Отсутствует | п. 5.2.10 Требуется |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними | С | наличие | Отсутствует | п. 5.2.12 Требуется |
| Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги): | | | Отсутствует | Требуется |
| - высота одного подъема | К, О | не более 0,8 м. | | п. 5.2.13 |
| - уклон (отношение высота / длина) | К, О | не более 1/20 (5%) | | п. 5.2.13 |
| - уклон при перепаде высот 20 см. и менее | К, О | не более 1/10 (10%) | | п. 5.2.13 |
| - горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 x 1,5 м. | | п. 5.2.13 |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса: | К, О | наличие | | п. 5.2.15 |
| - на высоте | К | 0,7 м. | | п. 5.2.15 |
| - на высоте | О | 0,9 м. | | п. 5.2.15 |
| - расстояние между поручнями | К | 0,9 - 1,0 м. | | п. 5.2.15 |
| - горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | К, С, О | не менее 30 см. | | п. 5.2.15 |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты) | С | наличие | | п. 5.2.14 |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. | К, О | наличие | Отсутствует | п. 5.2.13 Требуется |
| Дверь входная внутренняя (в зону | | | | |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| оказания услуги): | | | | |
| - ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | Не соответствует | п. 5.1.4 |
| - высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Не соответствует | п. 5.1.4 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | Отсутствует | п. 5.1.5 Требуется |
| Лифт пассажирский к зоне оказания услуги: | | | Отсутствует | Не требуется |
| - габариты кабины (глубина x ширина) | К | не менее 1,5 x 1,7 м. | | п. 5.2.18 |
| - ширина дверного проема кабины (в свету) | К | не менее 0,95 м. | | п. 5.2.18 |
| - тактильные средства информации на кнопках управления лифта | С | наличие | | п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008 |
| - тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта | С | наличие | | п. 5.2.20 |
| - напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см. | | наличие | | п. 5.2.20 |
| 2.4. Зона оказания услуги³ – этаж -1-3 | | | | |
| Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. | | | | |
| Количество мест для инвалидов-колясочников | К | не менее 1% | Соответствует | п. 7.1.7 |
| Размер места для инвалида-колясочника: | | | | |
| - при доступе сбоку | К | 0,55 x 0,85 м. | Не соответствует | п. 7.1.7 |
| - при доступе спереди или сзади | К | 1,25 x 0,85 м. | Не соответствует | п. 7.1.7 |

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,85 м. | Соответствует | п. 7.1.9 |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м. | Не соответствует | п. 7.1.9 |
| Предприятия торговли | | | Отсутствует | Не требуется |
| Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п. | К | не более 0,85 м. | | п. 7.4.1 |
| Глубина полок | К | не более 0,5 м. | | п. 7.4.1 |
| Количество доступных расчетно-кассовых постов | К | не менее 1 | | п. 7.4.2 |
| Ширина прохода у расчетно-кассовых постов | К | не менее 1,1 м. | | п. 7.4.2 |
| Предприятия питания | | | Отсутствует | Не требуется |
| Ширина проходов | К | не менее 0,9 м. | | п. 7.4.7 |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м. | К | не менее 1 | | п. 7.4.7 |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К | наличие | | п. 7.4.7 |
| Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д. | | | Отсутствует | Не требуется |
| Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш) | К | не менее 0,85 x 1,0 | | п. 7.1.9 |
| Количество номеров для инвалидов | К, О, С, Г | 5% | | п. 6.3.1 |
| Входная дверь в номер: | | | | |
| - ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. | | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - высота порога | К | не более 1,4 см. | | п. 5.1.4 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| Свободное пространство в номере | К | диаметр не менее 1,4 м. | | п. 6.3.1 |
| Туалет в номере (на этаже): | | | | |
| - ширина дверного проема | К | не менее 0,8 м. | | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - высота порога | К | не более 1,4 см. | | п. 5.1.4 |
| - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м. | | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| - откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Обслуживание в кабинете: | | | | |
| - ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. | Не соответствует | п. 6.3.2; 6.1.8 |
| - высота порога | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 5.1.4 |
| - ширина прохода | К | не менее 1,2 м. | Не соответствует | п. 5.2.2 |
| - стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м. | Соответствует | п. 7.1.9 |
| - ширина и высота проема стола для ног | К | не менее 0,75 х 0,49 м. | Не соответствует | п. 7.1.9 |
| - пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | Не соответствует | п. 5.2.2 |
| 2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж -1,2,3-Имеются туалеты | | | | |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | 7% (но не менее 1) | Отсутствует | п. 5.3.2 Требуется |
| Знак доступности кабины для инвали- | К | наличие | Не соответству- | п. 5.3.6 |

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---|
| Дов | | | ет | |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К | не менее 1,65 x 1,8 м. | Не соответствует | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. | Не соответствует | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м. | Не соответствует | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | Не соответствует | п. 5.3.3; рис. Д. 11 |
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | Отсутствует | п. 5.3.3; рис. Д. 11 Требуется |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | Отсутствует | п. 5.3.6 Требуется |
| 2.6. Средства информации – этаж -1,2,3 | | | | |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, С, Г | наличие | Отсутствует | п. 5.5.1 Требуется |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г | наличие | Отсутствует | п. 5.5.8 Требуется |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте | К, С, Г | от 1,5 до 4,5 м. | Отсутствует | п. 5.5.4; 5.5.6 Требуется |
| Речевые информаторы | С | наличие | Имеется | п. 5.5.3; 5.5.4 |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г | наличие | Отсутствует | п. 5.5.3; 5.5.4 Требуется |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | |
|---|--|---|---|---|
| | К | О | С | Г |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Участки и территории | + | + | - | + |
| Вход | - | - | - | - |
| Пути движения | - | - | - | + |
| Зона оказания услуги | - | + | + | + |
| Санитарно-гигиеническое помещение | - | - | + | + |
| Средства информации | - | - | - | - |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г |
| Объект доступен | | | | | |
| Объект недоступен | | X | X | X | X |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|-----------------------------|---|
| Участки и территории | Оборудовать рельефную тактильную полосу за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.; |
| | Контрастную окраску краевых ступеней. |
| | |
| | |
| Вход | Оборудовать поручни по обеим сторонам; |
| | Адаптировать пандус дублирующий наружную лестницу на входе; |
| | Оборудовать нескользкое покрытие; |
| | Высоту порога двери не более 1,4 см. |
| Пути движения | Оборудовать конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ на отдельно стоящей опоре не более 30см. |
| | Оборудовать лестницу внутреннюю (в зону оказания услуги) ступени ровные с шероховатой поверхностью, поручнями с двух сторон лестницы, горизонтальным завершением поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием, тактильные указатели на поручнях лестниц, тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз, различный цвет ступеней и площадок перед ними; |

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|-----------------------------------|--|
| | Адаптировать пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги) или подъемник; |
| Зона оказания услуги | Оборудовать дверь входную внутреннюю (в зону оказания услуги) шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м, высоту порога двери не более 1,4 см, а так же контрастную маркировку прозрачных полотен дверей. |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. |
| Средства информации | Оборудовать обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения; Информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками; Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте; Световые текстовые табло для вывода оперативной информации. |

Специалист 1 разряда
Должность лица, составившего Паспорт

подпись

Н.Ю. Корытная
Ф.И.О.